Místo napojení na stávající gravitační splaškovou kanalizaci
svedenou do centrální obecní ČOV obce Slapy
Provést přes Uklidňovací šachtu (PVC DN 400) a gravitační propojkou KG DN200
v délce 1,0 metru do stávající šachty splaškové kanalizace, terén 344, 62 m.n.m.
X=107 39 44,15
Y = 74 80 77,96

Elektrická přípojka pro PČS - el. kabel CYKY 4x25 mm dl. 337 metrů
ze stávající trafostanice na pozemku parc.č. 152/7 v souběhu s výtlačnou kanalizační stokou „VS-2"
NEREALIZOVAT - viz. Dodatek č.1 - 2019/01

Umístění podzemní čerpací stanice PČS- NEREALIZOVAT - viz. Dodatek č.4 - 2019/01
, průměr 1,5 m, hloubka 3,0 m
na pozemku parc.č. 118 / 1 - terén 327,50 m.n.m.
X= 107 42 64,41 Y= 74 82 68,40

Výtlačné potrubí DN80 PE 90x8,2 PN 16 (SDR 11), celkem dl. 1 807 m
Od hranic pozemku parc.č. 424 / 2 k PČS - jako stoka "VS-1", dl. 1419 metrů
Od PČS do zaústění do gravitační kanalizace (přes uklidňovací šachtu) - jako stoka "VS-2", dl. 388 metrů

Km1,807 km (celkové staničení pro "VS-1" + "VS-2")

Napojení elektropřípojky za stávající trafostanice
X= 107 39 89 ,19 Y= 74 81 00,66- NEREALIZOVAT -
viz Dodatek č.1 z 2019/01

Podzemní vzdušník
km = 1,703

V=1,811 km

PČS=1,419 km

V = 0,0000 km

V=0,0141 km

Napojovací bod výtlaku z areálu ČOV
Počátek výtlačné stoky "VS-1" DN8 PE 90x8,2, dl. 13333 m
X=107 43 24, 88
Y= 74 71 18, 88

Napojovací bod vodovodní přípojky DN25-PE 32x3,0dl. 12,5 m
na hranici areálu ČOV
X=107 43 25, 27
Y= 74 71 18, 83
Přípojku napojit navrtávacím pásem se zemní šelack. soupravou
na stávající vodovodní řad "A5" DN 80

areál ČOV

Poznámka:
Stávající inženýrské sítě budou před prováděním stavby vytýčeny jejich správci a/nebo majiteli pozemků a prověřen, zjištěn, zaznamenán a posouzen jejich skutečný průběh!
Zákres stávajících podzemních sítí je pouze orientační a neslouží jako vytyčovací výkres.
Trasa projektovaných inž. sítí a přípojek může křížit i vedení stávajících podzemních rozvodů (např. potrubí, kabely) v majetku (užívání, provozu) i jiných vlastníků (např. nevyznačené přípojky pro okolní nemovitosti, které nebyly nahlášeny provozovatelům) a nejsou zakresleny v této Situaci.
Bude dodržena norma Prostorové uspořádání sítí techn.vybavení!

Navržené inž.sítě:
- Vodovodní přípojka PE DN25, dl. 12,5 m
- Stoka tlakové kanalizace "VS-1" a "VS-2", dl. 1419 + 387 = 1807 m
- Elektrická přípojka pro PČS - el. kabel CYKY 4x25 mm dl. 337 metrů
- Výtlak DN 80 uvnitř areálu ČOV - není předmětem této PD
- Vodovodní přípojka DN 25 uvnitř areálu ČOV - není předmětem této PD

Stávající inž.sítě - vyneseno z graf. podkladů - doměřit v dalším stupni PD:
- Veřejný vodovod "A5" - A80
- Gravitační kanalizace DN 300
- ČEZ Distribuce, a.s. - podzemní vedení NN stávající
- ČEZ Distribuce, a.s. - podzemní vedení VN stávající
- ČEZ Distribuce, a.s. - naddzemní vedení VVN stávající
- CETIN - podzemní vedení stávající
- CETIN - nadzemní vedení stávající

Dotčené pozemky - parc.č.:
647 /1 + 844 + 118 /1 + 819 / 3 + 109 / 4 + 108 + 152 /7 + 107

10 m

Dodatek č. 1 - 2019/01

Ing. Martin Rieger - projektová činnost ve výstavbě
Pešlova 339, 198 00 Praha - Zbraslav IČ: 16464401 č. ČKAIT: 0001643
Kancelář ARIS, El. Průmyslovky 1343, 156 00 Praha - Zbraslav
tel.: 603 47 1965, e-mail: arie@ svi.cz

investor:	Obec Slapy		č. výkresu:
hlavní ing. projektu:	Ing. Martin Rieger	počet forem.:	12/A4
zodpovědný projektant:	Ing. Martin Rieger	datum:	2019/06
stupeň projektu:	DUR + DSP	měřítko:	1:1 000
zakázka:	**Obec Slapy, kú. Přestavlky u Slap** **Výtlačná kanalizační stoka Skalice**	profese:	č.přílohy:
		VK	C.3
výkres:	Situace		