

Praha: 28.5. 2014
Číslo jednací: 025695/2014/KUSK dle rozdělovníku
Spisová značka: SZ_025695/2014/KUSK/12
Vyřizuje: Ing. Pavel Visinger l. 651
Značka: OŽP/Vi

Rozhodnutí o schválení v lednu 2014 provedené aktualizace manipulačního řádu pro Vodní dílo Slapy

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písm. d) a v rozsahu věcné působnosti dané ust. § 107 odst. 1 písm. w) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)

schvaluje

na návrh žadatele, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO: 708 89 953 (dále jen žadatel) podle ustanovení § 115, odst.17, vodního zákona

„ Manipulační řád pro vodní dílo Slapy na významném vodním toku Vltava v ř. km 91,610 “

zpracovaný (aktualizovaný) centrálním vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státního podniku , v lednu 2014.

Účastníkem řízení podle § 27, odst. 1 správního řádu je Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO: 708 89 953.

O d ů v o d n ě n í

Podáním ze dne 6.2. 2014 požádalo Povodí Vltavy, státní podnik, Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, o schválení v lednu roku 2014 aktualizovaného manipulačního řádu pro vodní dílo Slapy.

Žadatel při svém podání předložil :

1. Aktualizaci Manipulačního řádu pro Vodní dílo Slapy zpracovanou v lednu 2014
2. Protokol o aktualizaci manipulačního řádu předmětného vodního díla ze dne 31.1. 2014.
3. Vyplněný formulář žádosti o schválení manipulačního řádu vodního díla dle přílohy č. 25 vyhlášky č. 432/2001 Sb.
4. Souhlasné stanovisko závodu Dolní Vltava státního podniku Povodí Vltavy k aktualizovanému manipulačnímu řádu ze dne 3.2. 2014.

V aktualizovaném manipulačním řádu byla přepracována úvodní část (kontakty), kapitola právních předpisů a norem, aktualizován seznam povolených odběrů a vypouštění a aktualizovány stupně povodňové aktivity podle platných křivek.

Součástí aktualizace jsou i některé úpravy zásad pro manipulace s vodou na předmětném vodním díle. V souvislosti se zvýšeným výskytem velkých povodní v posledních letech v aktualizovaném manipulačním řádu v kapitole C. Manipulace s vodou dochází k dalšímu posílení důležitosti protipovodňové funkce Vodního díla Slapy. Při manipulacích a hospodaření s vodou v zásobním prostoru nádrže tak má být upřednostněna potřeba zajistit snižování povodňových průtoků za účelem ochrany území pod vodním dílem před účinky povodní před ostatními potřebami (s výjimkou zajištění základní funkce tohoto vodního díla, tj. zabezpečování minimálního průtoku ve vodním toku Vltava pod Vodním dílem Vrané 40 m³/s). Také proto je upřesněna úroveň snížené hladiny vody v nádrži v období od 15.10. do 17.3. kótou 268,50 m n.m. (vytvoření volného zásobního prostoru o objemu 23,756 milionů m³).

Pro období od 1.4 do 30.9. zůstává, v souladu s dosavadním manipulačním řádem, zachována možnost rozhodnout o předvypouštění zásobního prostoru pod kótu 269,10 m n.m., a to ve výjimečných případech kvůli zvýšení ochranného účinku nádrže pro zachycení zvýšených průtoků.

Krajský vodoprávní úřad oznámil, podle § 47 odst.1) správního řádu a § 115 odst. 3) vodního zákona, že dnem doručení žádosti Povodí Vltavy, státního podniku, bylo zahájeno řízení ve věci schválení aktualizovaného manipulačního řádu pro vodní dílo Slapy a sdělil, že upouští od ústního jednání, a že určuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům lhůtu 30 dnů (počítanou ode dne zveřejnění předmětného oznámení na úřední desce krajského úřadu), ve které mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námítky či připomínky.

Ve stanovené lhůtě krajský úřad obdržel pouze vyjádření společnosti ČEZ, a.s., Vodní elektrárny (podání ze dne 2.5. 2014). V tomto vyjádření ČEZ sděluje, že nemá námitek ke zpracované aktualizaci manipulačního řádu a upozorňuje na to, že navržené snížení hladiny v období od 15.10. do 17.3. nebude mít příliš velký význam pro možné snížení povodňových průtoků a může být naopak rizikové v obdobích sucha. Podle názoru ČEZ by ke zlepšení protipovodňové funkce vodního díla přispěla spíše pružnější reakce vodohospodářského dispečinku na krátkodobé hydrometeorologické předpovědi ČHMÚ.

Na základě předložených dokladů a průběhu projednávání aktualizace manipulačního řádu pro vodní dílo Slapy krajský úřad o žádosti Povodí Vltavy, státního podniku podané dne 6.2. 2014 rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

K poznámkám uplatněným ve vyjádření společnosti ČEZ, a.s., Vodní elektrárny lze uvést následující :

Snížení hladiny vody v období od 15.10. do 17.3. pod kótu 268,50 m n.m. sice nebude mít zásadní vliv pro možné snížení povodňových průtoků nad Q₂₀, ale vytvořením volného prostoru o objemu 23,756 mil. m³ bude možné ve spolupráci s VD Orlík zajistit delší časový interval pro přípravu protipovodňových opatření na dolním toku Vltavy. Velikost tohoto volného prostoru netvoří ani 5 % celkového objemu zásobních prostorů VD Orlík a Slapy, a proto vytvoření tohoto prostoru nebude mít žádný významný negativní vliv na zajišťování minimálního zůstatkového průtoku pod VD Vrané. Centrální vodohospodářský dispečink

Povodí Vltavy samozřejmě úzce spolupracuje s předpovědním pracovištěm ČHMÚ, ale razantnější zvyšování odtoků z VD Slapy na základě hydrometeorologických předpovědí je do značné míry limitováno jednak méně přesnou lokalizací vydávaných předpovědí, maximálně dvoudenním předstihem předpovědí vodních stavů a průtoků a v neposlední řadě i tím, že je třeba zohledňovat i povodňovou situaci na významných přítocích Vltavy (především na Berounce a Sázavě).

V souvislosti se schvalováním aktualizovaného manipulačního řádu jednoho z článků Vltavské kaskády je ještě třeba zmínit, že na základě zpochybňování účinnosti dosavadních manipulací na této soustavě vodních děl při velkých povodních v současné době ČVUT zpracovává odbornou studii „ Prověření strategického řízení Vltavské kaskády – parametry manipulačního řádu ”. Je tak možné, že na základě výsledků a závěrů této studie bude přistoupeno k určitým úpravám či změnám stávajícího komplexního manipulačního řádu Vltavské kaskády i k úpravám manipulačních řádů jejích jednotlivých vodních děl.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Rozdělovník :

účastníci řízení na doručemku :

hlavní účastník řízení :

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

účastník řízení, který uplatnil připomínky :

ČEZ, a.s., Vodní elektrárny, Prof. Vl. Lista 329, 252 07 Štěchovice

ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou

Ing. Pavel Visinger
odborný referent
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí bude, ve smyslu ust, § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a na úředních deskách dotčených obcí a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dotčené obce vrátí kopii z úřední desky sejmutého rozhodnutí (s vyznačením data vyvěšení a data sejmutí) zpět na adresu krajského úřadu.

Datum vyvěšení oznámení:
Datum sejmutí oznámení:
Podpis a razítko oprávněné osoby:

K vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů :

1. Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice
2. Obec Rabyně, Blaženice 16, 257 44 Netvořice
3. Obec Slapy, Slapy 72, 252 08 Slapy
4. Obec Buš, Buš, 252 08 Buš
5. Obec Čím, Čím, 262 03 Čím
6. Obec Neveklov, nám. J.Heřmana 80, 257 56 Neveklov
7. Obec Chotilsko, Chotilsko 7, 262 03 Chotilsko
8. Obec Křečovice, Křečovice 9, 257 56 Neveklov
9. Obec Radíč, Radíč 14, 264 01 Sedlčany
10. Obec Nalžovice, Chlum 21, 262 93 Nalžovice
11. Obec Borotice, Borotice, 671 65 Borotice
12. Obec Křepenice, Křepenice 79, 264 01 Křepenice
13. Obec Županovice, Županovice 45, 263 01 Županovice
14. Obec Dublovice, Dublovice 33, 262 51 Dublovice
15. Obec Hřiměždice, Hřiměždice, 262 14 Hřiměždice
16. Obec Svatý Jan, Drážkov 33, 262 56 Svatý Jan
17. Obec Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, 262 63 Kamýk nad Vltavou
18. Obec Krásná Hora nad Vltavou, Školská 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
19. zdejší krajský úřad

dále obdrží :

20. Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7
21. Městský úřad Sedlčany, nám. TGM 32, 264 80 Sedlčany
22. Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119, 263 01 Dobříš
23. Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I
24. Městský úřad Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov
25. Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice