



STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ UMÍSTĚNÝ NA FASÁDĚ OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ JIŠTĚNÍ PŘED ELEKTROMĚREM
50A BUDE NAVYŠENO NA 63A
NUTNÉ PODAT ŽÁDOST O NAVYŠENÍ

GP:	 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ BEDNAŘOVA DVOŘÁK PRÁHA 3, 130 00 TEL: 271 772 639 FAX: 222 590 848 EMAIL: bdb@bdb.cz HTTP: www.bdb.cz ICO: 26149788 DIČ: CZ-26149788	KOOPERANT:	 B E D N Ā Ř elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
ZADAVATEL:	 Obecní úřad Slapy Slapy 72			
AKCE:	TĚLOCVIČNA ZŠ A MŠ			
PROJEKTOVÝ STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
HIP:	ING. PETR DVOŘÁK	DATUM:	05/2016	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAROMÍR BEDNÁŘ	ZAKÁZKA Č.:	30/2015	
VYPRACOVAL:	BLANKA HAVELKOVÁ	MĚŘÍTKO:		
PROFESE:	ELEKTROINSTALACE		ČÁST:	ČÍSLO PARÉ:
VÝKRES:	SCHÉMA NAPÁJENÍ		Č.V.:	D.1.7.2